

Lier, 14 januari 2021

**AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  
VAN LIER****Betreft: Water Bouwputten Boomlaarstraat Site CHARON**

Ik kom terug op mijn SV dd. 5-10-20 en uw antwoord hierop.

Ik verneem van bewoners aan de overzijde van de straat, dat er zich scheurtjes beginnen te vormen in sommige woonruimten.

Er wordt een link gelegd met de bouwwerken aan de overzijde.

De Bouwheer van de Charon site doet al enkele jaren, aan bronbemaling want de werken gaan in verschillende fasen.

Ook nu, en alles gaat rechtstreeks in de riool.

Duizenden hectoliters zijn hierdoor al weggevloeid.

**Mijn vraag is:** Houdt de stad hier toezicht op?

Volgens omwonenden , zou, ,gezien de stand van de constructies, de huidige bronbemaling overbodig kunnen zijn.

Graag uw reactie?

Hoogachtend



Ella Cornelis  
gemeenteraadslid

P.J.Denisstraat 14 bus 11  
2500 Lier  
tel. 0476/97.52.06

e-post: ellacornelis@hotmail.com



Stad en OCMW LIER

## Kabinetten

Ella Cornelis  
Gemeenteraadslid

<b>vragen naar</b> Arnout Jorissen	<b>e-mail</b> Arnout.jorissen@lier.be	<b>telefoon</b> 03 800 03 04	<b>datum</b> 10-2-2021
<b>uw bericht van</b> 14/01/2021	<b>ons kenmerk</b>	<b>uw kenmerk</b>	<b>bijlage(n)</b>

### Schriftelijke vraag: **Bouwput Charon**

Geachte mevrouw Cornelis,

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:

De stad heeft op 15 januari 2021 een aanmaning verstuurd naar de bouwheer omdat de bemaling volgens de stad niet langer noodzakelijk is. De bouwheer had ook in de wadi moeten lozen ipv op riolering. Ook dit werd opgenomen in de aanmaning.

De stad heeft de bouwheer tot 25 januari gegeven om zich in regel te stellen. Op 29 januari volgde een nacontrole met IGEMO.

Tijdens de controle bleek de bronbemaling reeds verwijderd door de aannemer. De lozingsnormen inzake deze bemaling werden nageleefd, de hemelwaterriolering waarop geloosd werd, sluit rechtstreeks aan op de achtergelegen wadi waar het opgepompte water terug kan infiltreren.

Het vaststellen van eventuele schade door zettingen moet door experts van de verzekeringsinstanties gebeuren. Zij regelen ook het verdere verloop van de burgerrechtelijke procedure om de schade te verhalen.

Hopende u correct geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten

Katleen Janssens

Algemeen directeur

Rik Verwaest

Waarnemend burgemeester

**Dungelhoeffsite**  
Paradeplein 2 bus 1  
2500 LIER

tel. 03 8000 300  
info@lier.be

[www.lier.be](http://www.lier.be)  
[www.sociaalhuislier.be](http://www.sociaalhuislier.be)